



Anexa 13, la procedura operationala: BRANSARE/RACORDARE UTILIZATORI LA RETELELE DE APA/CANAL SI EMITERE AVIZE AMPLASAMENT, Cod: PO-09-002 Ed.06 rev.1.

Nr.3001/19.01.2023

CATRE: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Strada Revolutiei, Nr.1-3,
Municipiul Targoviste
Judetul Dambovita

Referitor la cererea dumneavoastra nr. 18/16.01.2023, pentru obtinerea *avizului de amplasament/trasare retele* solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.1017/21.10.2022, pentru faza D.T.A.C., D.T.O.E., cu scopul: **“RENOVAREA ENERGETICA A LICEULUI “VOIEVODUL MIRCEA” DIN TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA, CORPURILE C1, C12, C16, C18”**, pentru MUNICIPIUL TARGOVISTE, la adresa Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita, **Strada BD, Regele Carol I, Nr.70, NC84745,CF 84745**, va transmitem urmatoarele:

1. Compania de Apa Targoviste-Dambovita (CATD) are in exploatare, in zona, retele de distributie apa potabila si retele de canalizare, montate ingropat la minim 0.9 m adancime si trasate aproximativ pe planul de situatie anexat.
2. Se acorda **AVIZ FAVORABIL** pentru documentatia supusa avizarii **“RENOVAREA ENERGETICA A LICEULUI “VOIEVODUL MIRCEA” DIN TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA, CORPURILE C1, C12, C16, C18”**, pentru MUNICIPIUL TARGOVISTE.

Pentru lucrarile ale caror documentatii au primit aviz favorabil, se vor respecta urmatoarele acte normative si conditii:

- SR 8591/1997 privind distantele minime intre retelele de apa potabila/canalizare existente si noile edificii;
 - Pentru prevenirea avarierii sau degradarii conductelor de apa si canalizare, se va solicita cu minim 48 ore inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, asistenta tehnica de specialitate de la CATD;
 - Daca pe parcursul lucrarilor de sapatura se constata existenta unor conducte, (camine de vane, canalizare, gaigere, etc), care nu au fost trasate pe planul de situatie, se vor intrerupe lucrarile si se va anunta CATD in cel mai scurt timp posibil;
 - Se interzice amplasare constructiilor de orice natura pe retele de apa/canalizare ;
 - Lucrarile in zona de intersectare cu conductele si bransamentele de apa/canal, vor fi executate numai manual si in prezenta reprezentantului Compania de Apa Tgv-Dta SA- (Sectia Targoviste)
 - In zonele unde exista camine de vane, camine de canalizare, gaigere sau alte elemente ale retelelor de apa sau canalizare se impune suprainaltarea si aducerea acestora la noua cota a terenului;
 - Degradarea/avarierea conductelor de apa si canalizare sau ale altor elemente componente ale retelelor prin interventii necontrolate sau intentionate, constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, si se pedepseste conform legilor in vigoare. Remedierea lor cade in sarcina celui care a provocat degradarea/avaria; (alte conditii ce se impun dupa caz)
3. Nerespectarea integrala a conditiilor sus-mentionate, conduce la anularea avizului.
 4. Termen de valabilitate aviz de amplasament: 12 luni, de la data eliberarii.

Prezentul aviz de amplasament/trasare retele, **NU ESTE VALABIL PENTRU RACORDAREA LA RETELELE DE APA POTABILA SI CANALIZARE**, aflate in exploatarea CATD. Solicitantii care doresc odata cu avizul de amplasament pentru constructii noi si racordarea la retelele apa/canal, vor urma procedura CATD in acest sens (solicita separat aviz principiu/definitiv pentru bransare/racordare).

Manager Dezvoltare,
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciul Tehnic Mecano Energetic,
Ing. Pascaru Catalin

Intocmit,
Ing.Tincea Sanda