



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DÂMBOVIȚA
Târgoviște str. T. Vladimirescu nr. 15-19 cod 130095
Tel: 0245613604, fax: 0245611067 e-mail: dspdambovita@dspdambovita.ro
Cod operator date cu caracter personal nr. 12777

NOTIFICARE
DE ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE

Nr. *284/06-02-2023*

În urma solicitării adresate de **MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE**, cu sediul în municipiul Târgoviște, strada Revoluției, nr. 1-3, județul Dâmbovița, **vizând acordarea asistenței de specialitate** în vederea îndeplinirii cerințelor prevederilor legale în vigoare, privind igiena și sănătatea publică, a obiectivului:

**„RENOVAREA ENERGETICĂ A LICEULUI VOIEVODUL MIRCEA DIN TÂRGOVIȘTE,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA CORPURILE C1, C12, C16, C 18,,**

amplasat în municipiul Târgoviște, bd. Regele Carol I, nr. 70, județul Dâmbovița,

Direcția de Sănătate Publică a Județului Dâmbovița, în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
- Ordinului M.S. nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară, pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinului M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

și luând în considerare:

- Certificatul de urbanism nr. 1017/21.10.2022
- Referatul nr. 5/31.01.2023 întocmit de către dr. Oprea Iulia – medic primar igienă,

a analizat documentația depusă pentru obiectivul mai sus menționat și face următoarele precizări:

Obiectivul supus evaluării se poate reabilita termic cu respectarea următoarelor recomandări:

Lucrarile propuse se realizeaza la cladirile deja existente ale unitatii de invatamant.

Prezentul proiect se va efectua la urmatoarele cladiri:

- Corp C1- Caminul nr.2- P+3 cu 80 de camere
- Corp C12 – Atelier cu 3 incaperi
- Corp C16- Atelier lacatuserie cu 4 incaperi
- Corp C18 – Cantina S+P+1 cu 15 incaperi

Din memoriul tehnic reiese ca se vor efectua urmatoarele lucrari:

- lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii
- lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
- lucrari instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea aerului interior
- lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat
- refacerea acoperisului existent
- reparari ale elementelor de constructie a fatadei care reprezinta potential pericol de desprindere

- inlocuirea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoareii
- refacerea completa a finisajelor interioare in zonele de interventie.

Finisaje interioare si exterioare:

Pardoselile în sălile de clasă, săli de gimnastică, laboratoare se vor asigura din materiale izoterme, nontoxice și nonalergice, ușor lavabile și dezinfectabile - conform art.9, lit.g, iar pardoselile băilor vor fi acoperite cu materiale antiderapante- art. 9, lit. i.

Izolația fonică va fi asigurată în așa fel încât, nivelul acustic echivalent continuu măsurat în interiorul sălilor de clasă cu ferestrele închise, să nu depășească 35 dB(A), curba de zgomot 30 (conform art.12).

Recomandări privind asigurarea conformității referitoare la utilități: ORD. M.S. nr. 1456/2020

Instalațiile termice (elementele de încălzire centrală), mijloacele de ventilație (ferestre si oberlihturi) și asigurarea microclimatului: microclimat de confort presupune o temperatură de 20 grade C, o umiditate relativă de 30-60% și o viteză a curenților de aer de 0,2-0,3 m/s (conform art.24.lit.d.)

- în vederea asigurării microclimatului de confort, toate încăperile vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilație trebuie să asigure o primenire a aerului de cel puțin 3 schimburi de aer pe oră în sălile de studiu și 5 schimburi de aer pe oră în grupurile sanitare (conform art.10/1).

Pentru asigurarea unei ventilații naturale permanente, oberlihturile vor avea o suprafață totală de cel puțin 1/50 din suprafața încăperii; sensul de deschidere a acestora va fi spre interior și în sus (conform art.10/4, Ord. M.S. nr. 1456/2020).

Instalațiile electrice și asigurarea iluminatului:

- pentru iluminatul artificial de tip fluorescent se vor asigura 300 lămpi în sălile de clasă, (conform art. 24.lit.f.)

- iluminatul artificial trebuie să asigure o iluminare uniformă a spațiilor în care se desfășoară activitatea, să evite efectele de pălpâire (stroboscopic), fenomenele de strălucire și de modificare a culorilor. În acest scop, pentru iluminatul fluorescent, la fiecare corp de iluminat vor fi utilizate tuburi de cel puțin două culori diferite, prevăzute cu grile protectoare pentru evitarea accidentărilor, (conform art. 11/4).

- la locul de activitate se va asigura primirea luminii naturale din partea stângă (conform art.11/2)

-se va evita reducerea iluminatului natural prin obstacole exterioare, respectiv perdele sau culori închise folosite la zăgrăvirea interioarelor (conform art.11/2)

- în încăperile destinate activității copiilor si tinerilor se va asigura un iluminat natural direct, cu un raport luminos de 1/4-1/5, iar în cele pentru odihnă de 1/6-1/8 (conform art.11/1).

În sălile de gimnastică și de festivități va fi asigurat un iluminat artificial de 200 lămpi,conform Art.24, lit.h.

Instalațiile sanitare:

Grupurile sanitare pentru elevi vor fi separate de cele pentru personalul adult (conform Art.7/2).

In unitatile de invatamant colar, numarul de obiecte sanitare se va asigura in functie de numarul copiilor, separate pe sexe, conform prevederilor Art.24, lit.i si lit.j, cuprinse in anexele nr. 5 si 6.

CONCLUZII:

Proiectul supus evaluarii indeplineste conditiile de conformare la normele de igiena si sanatate publica, conform Ord. M.S. nr. 119/2014 si Ord. M.S. nr. 1456/2020.

In timpul executarii lucrarilor de reabilitare si modernizare se vor respecta urmatoarele recomandari:

- se va delimita zona de executare a lucrarilor cu limitarea poluarii de orice natura a mediului si populatiei invecinate si a producerii accidentelor.
- se vor respecta prevederile Ord. M.S. nr. 1456/2020 privind normele de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
- dupa finalizarea lucrarilor aveti obligatia de a solicita autorizatia sanitara de functionare.

