



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Anexa 13, la procedura operationala: BRANSARE/RACORDARE UTILIZATORI LA RETELELE DE APA/CANAL SI EMITERE AVIZE AMPLASAMENT, Cod: PO-09-002 Ed.06 rev. 1

Nr : 18085 / 13.06.2023

**CATRE: MUNICIPIUL TARGOVISTE PENTRU POLITIA LOCALA TARGOVISTE
STRADA REVOLUTIEI, NR. 1-3
MUNICIPIUL TARGOVISTE
JUDETUL DAMBOVITA**

Referitor la cererea dumneavoastra nr. 311/08.06.2023, pentru obtinerea **avizului de amplasament** solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 397/15.05.2023 pentru faza D.T.A.C. , D.T.O.E. cu scopul: **“EXTINDEREA RETELEI DE MONITORIZARE VIDEO LA NIVELUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE”**, la adresa:

judetul Dambovita, Municipiul Targoviste, strazile Avram Iancu, Virgil Draghiceanu, Radu Gioglovan, Matei Vladescu, 9 Mai, Nicolae Filipescu, Boerescu Zaharia, Calea Ialomitei, Prof. Cornel Popa, Gimnaziului, Magrini, Aleea Manastirea Dealu, Diaconu Coresi, Lt. Dragomirescu Liviu, Udriste Nasturel, Dr. Marinescu, Revolutiei, Parc Mitropolie, Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Independentei si strada Transilvaniei, va transmitem urmatoarele:

1. Compania de Apa Targoviste-Dambovita (CATD) are in exploatare retele de distributie apa potabila si retele de canalizare, montate ingropat la minim 0.9 m adancime.
2. Se acorda **AVIZ FAVORABIL** pentru documentatia supusa avizarii:
“EXTINDEREA RETELEI DE MONITORIZARE VIDEO LA NIVELUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE”.
Pentru lucrarile ale caror documentatii au primit *aviz favorabil*, se vor respecta urmatoarele acte normative si conditii:
 - SR 8591/1997 privind distantele minime intre retelele de apa potabila/canalizare existente si noile edificii;
 - Pentru prevenirea avarierii sau degradarii conductelor de apa si canalizare, se va solicita cu minim 48 ore inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, asistenta tehnica de specialitate de la CATD;
 - La montarea de cabluri electrice ingropate, camine, cutii de sectionare sau stalpi in zona conductelor de apa si canalizare, sapaturile se vor executa in exclusivitate manual;
 - In zonele unde exista camine de vane, camine de canalizare sau geigere, se impune suprainsaltauarea si aducerea acestora la nivelul suprafetelor carosabile/necarosabile, nou executate;
 - Daca pe parcursul lucrarilor de sapatura se constata existenta unei conducte de apa sau canalizare, care nu a fost trasata pe planurile de situatie, se va anunta Compania de Apa Targoviste-Dambovita (CATD) in cel mai scurt timp. Conductele de apa si canalizare se pot trasa doar pe planse scara 1:500 sau 1:1000 ;
 - Degradarea/avarierea conductelor de apa si canalizare prin interventii necontrolate sau intentionate, constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, si se pedepseste conform legilor in vigoare. Remedierea lor cade in sarcina celui care a provocat degradarea/avaria.
3. Nerespectarea integrala a conditiilor sus-mentionate, conduce la anularea avizului.
4. Termen de valabilitate aviz de amplasament: 12 luni, de la data eliberarii.

Prezentul *aviz de amplasament*, nu este valabil pentru racordarea la retelele de apa potabila si canalizare aflate in exploatarea CATD. Solicitantii care doresc odata cu *avizul de amplasament* pentru constructii noi si racordarea la retelele de apa/canal, vor urma procedura CATD in acest sens (solicita separat aviz principiu/definitiv pentru bransare/racordare).

MANAGER DEZVOLTARE,

Ing. Dumitru Valentin

SEF SERVICIU TEHNIC
MECANO-ENERGETIC,

Ing. Pascaru Catalin

INTOCMIT,

Ing. Diaconescu Lucian