

Formular F5

OBIECTIV

PROIECTANT
S.C. BIROU DE ARHITECTURA
DRAGOS CONSTANTIN S.R.L.

Renovarea energetica a Gradinitei cu program prelungit nr.2
Strada Radu Varzaru Armasu, Nr.9A, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita
ST01

Utilajul, echipamentul tehnologic

Statie incarcare vehicule electrice DC 60 kW + AC 22kW
CCS Combo 2 (Max 200A) + Type 2

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<u>Parametrii tehnici si functionali</u> Statie alimentare AC 22kW + DC 60 kW • AC Type 2 (22kW/32A) • CCS COMBO 2 (max 200A) • Display touch LCD 10" • Selectare mai multe limbi din interfata • Selectie conector din display • RFID • Mod operare: un conector CCS 60kW (200A) + Type 2 22kW • Incarcarea simultana a doua masini, una pe DC si una pe AC • Comunicatie OCPP 1.6 J • Monitorizare consum, tensiuni etc. • Alimentare 3P 400V • Tensiune iesire CCS 2 DC (150-1000VDC, 200A) • Protectie IP54, IK10, protectie la scurt circuit, temperatura, supra tensiuni, curent de traznet • Temperatura functionare -35C/+60C • Ventilata fortat, ventilatie aer cald la conectori (optional) • Pornire incarcare automata, RFID, sau plata directa cu card (optional) • Eficienta >95%, factor de putere >0.99 • Standarde CE, SR EN 62196-3, EN 61851,		

	DIN 70121, ISO 15118, IK10 • Soft de gestionare a incarcarii • Compatibila cu programul guvernamental Electric Up, AFM • Inclusiv stand, carcasa - realizata din otel galvanizat antivandalism, ISO 12944-2		
2	<u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</u> Conditii de calitate conform ISO9000 Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator - Durata de viata minim 10 ani Mentinerea parametrilor tehnici cu eroarea maxim 5% pe toata durata de viata		
3	<u>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</u> Agreement tehnic eliberat de Comisia de Agreement Tehnic in Constructii - Agreement tehnic conform cu prevederile legii nr.10/15 - Certificat de calitate - Certificat conformitate CE		
4	<u>Conditii de garantie si postgarantie</u> Certificat de garantie Proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati (beneficiar+furnizor) Verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotului si a vibratiilor - Termenul de garantie minim 2 ani		
5	<u>Alte conditii cu caracter tehnic</u> Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de mediu Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie -se vor prezenta cartile tehnice redactate in limba romana care sa contina: desenul tip de ansamblu, descrierea functionala a echipamentului, instructiuni de instalare, intretinere si reparare, lista cu piese de schimb si scule recomandate		

Proiectant,

S.C. BIROU DE ARHITECTURA
DRAGOS CONSTANTIN S.R.L.

PRECIZARE

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0,1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

