



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea proiectelor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții
„Racordarea la rețeaua electrică (spor de putere) a locului de consum și de
producere LICEUL VOIEVODUL MIRCEA (toate corpurile de clădire,
3 stații de reîncărcare electrică și sisteme fotovoltaice)”**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 14.07.2025, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 75280/10.07.2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 75372/10.07.2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectele tehnice ale obiectivului de investiții;
- Devizele generale ale investiției;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
-



▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă proiectele tehnice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică (spor de putere) a locului de consum și de producere LICEUL VOIEVODUL MIRCEA (toate corpurile de clădire, 3 stații de reîncărcare electrică și sisteme fotovoltaiice)”, după cum urmează:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
	lei	lei	lei
TOTAL GENERAL	626.604,74	118.444,50	745.049,24
C+M	237.925,75	45.205,89	283.131,64

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Pentru alimentarea electrică a obiectivului de investiții se vor executa următoarele:

❖ realizare PTAB 20/0,4 kV - 630 kVA, , integrabil in sistemul SCADA existent la OD, in anvelopa de beton, echipat cu ansamblu celule modulare cu actionare din interior, 24 kV, 630A, 16 kA(1s), format din:

- ✓ 2 buc. celule de linie echipate cu separator de sarcina motorizat 48 V cc;
- ✓ 1 buc. celula de transformator echipata cu separator de sarcina motorizat;
- ✓ circuite de iluminat si prize;
- ✓ o instalatie de ventilatie fortata a aerului pentru evitarea depasirii in interior a temperaturii de 45 grade C.
- ✓ Sistem de avertizare efracție si incendiu cu senzori de fum si incendiu, senzor electromagnetic de deschidere usa PTAB;
- ✓ Priza de pământ



- ❖ transformator etans 20/0,4 kV-630 kVA, cu pierderi reduse conform Regulamentului (UE) NR. 548/2014;
- ❖ TDRI cu 8 circuite de jct și întreruptor automat pe circuit general (se vor prevedea 4 circuite pentru utilizator cu TC 800/5A (3buc.) și 4 circuite pentru DEER SA Suc. Targoviste);
- ❖ 1 buc. dulap electroalimentare (DEA c.c. + c.a.) format din doua compartimente:
 - ✓ compartimentul de distribuție în c.c. echipat cu redresor automat 230 V c.a./48 V c.c./ 20 A și o baterie acumulatori 48 V c.c.,
 - ✓ compartimentul de servicii proprii c.a. - distribuitie în c.a, servicii interne în c.c..
- ❖ 1 buc. echipament SCADA (Router cu licența RTU SCADA) și 1 buc. echipament telecomunicații (SWITCH L2)
- ❖ 1 buc. sistem de avertizare efracție și incendiu compus din:
 - ✓ senzor de incendiu și fum;
 - ✓ senzor electromagnetic de deschidere ușă PTAB proiectat.

Principalele cantități fizice:

- ❖ cablu A2XS(FL)2Y 3 x(1x150/25)mmp, L=40m;
- ❖ PTAB 630 kVA;
- ❖ Priza de pământ pp $R_p < 1 \text{ ohmi}$ = 1 buc;
- ❖ Manson MT = 6 buc.

Pentru instalația de utilizare a obiectivului de investiții se vor executa următoarele:

- ❖ Dezlegare circuite vechi și racordare la noul PTAB;
- ❖ Montare fîrde proiectate și racordare cablucii existente;
- ❖ Realizare prize de pământ;
- ❖ LES JT nou cu cablu Cablu ACYABY 3x150+70mmp în lungime de 155m;
- ❖ 2xLES JT nou cu cablu ACYABY 3x70+35mmp în lungime de 10 m traseu fiecare, din firida nouă până la stațiile de încărcare auto corp C16;
- ❖ LES JT nou cu cablu ACYABY 3x70+35mmp în lungime de 63 m, din firida nouă până la stația de încărcare auto corp C18.

Principalele cantități fizice:

- ❖ Firidă tip E 2-4 = 1 buc;
- ❖ Firidă tip E 1-4 = 1 buc;
- ❖ Firidă tip E 1-3 = 1 buc;
- ❖ Priza de pământ = 3 buc;
- ❖ Cablu ACYABY 3x150+70mmp = 155m;
- ❖ Cablu ACYABY 3x70+35mmp = 73m.



c) indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 2 luni.

Art. 2 Se aprobă asigurarea și susținerea din bugetul local al municipiului Târgoviște a cheltuielilor în valoare de 745.049,24 lei cu TVA necesare pentru implementarea proiectului.

Art. 3 Se aprobă Devizele Generale ale obiectivului de investiții „Racordarea la rețeaua electrică (spor de putere) a locului de consum și de producere LICEUL VOIEVODUL MIRCEA (toate corpurile de clădire, 3 stații de reîncărcare electrică și sisteme fotovoltaice)”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

jr. Cătălin Rădulescu

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

**SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,**

jr. Chiru-Cătălin Cristea