

Plan de amplasament si delimitare al imobilului
Scara 1:1000

Nr.cadastral	Suprafata masurata	Adresa Imobilului
10266	418 mp	Intravilan TARGOVISTE, str. Gimnaziului
Carte Funciara nr.	U.A.T.	TARGOVISTE

- Conducta apa PE HD Dn. 225mm conf. aviz de amplasament favorabil conditionat nr. 8795/10.03.2025 emis de Compania de Apa Targoviste
- Conducta canalizare conf. aviz de amplasament favorabil conditionat nr. 8795/10.03.2025 emis de Compania de Apa Targoviste

Nr. cadastral	Categ. fol.	Suprafata (mp)	Descriere imobil	Mentiiuni
10266	A	418	Nănzău Monica Eventia 17.18 m E. Cănel 31.18 m Săfăciu Dumitru 12.42 m V. Brănzău Monica Eventia 25.60 m	25.106, 26.26-gard plasa 26.24, 25- limita conventionala

INVENTAR DE COORDINATE
Sistem de coordonate STEREO 1970
Ct. E (m) N (m)

24 537421935 301152388
25 537438500 301143291
104 537415811 301121998
26 537407246 301127937

Suprafata totala masurata = 418
Suprafata din act = 3400

ORDINUL GEODEZILOR
DIN ROMANIA
Geodez cu dreptul de semnatura
MARIAN
ST. DUMITRU
Gradul I
Nr. registrat 138.007

Se confirma suprafata din masuratori si
introducerea in baza de date

52739/15.09.2008
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovitza
Nume si prenume: UNGUREANU IONEL
Funcia: Subinginer I.A.

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
2028
Mihail Cristin
RAICU

- LEA JTPT 1318(2XTYIR3X70+50mm)
conf.3060250301731/08.04.2025 emis de Distributie
Energie Electrica Romania;

Conducta existenta gaze naturale PE SDR 11 Dn 90 mm


Conducta proiectata gaze naturale
PE SDR 11 Dn 90 mm, L=12.0m

Tub protectie propus
otel Ø3", L=2.0m

Racord gaze propus
PE HD Dn 32mm, L=4.0m

PRM propus

DETALIU EXECUTIE PE



LEGENDA

- CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE SDR 11 Dn 90 mm EXISTENTA
- CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE SDR 11 Dn 90 mm, L=12.0m PROIECTATA
- RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE SDR 11 Dn 32, L=4.0m PROIUS
- LINEIE ELECTRICA AERIANA EXISTENTA conf aviz de amplasament favorabil nr. 3060250301731/08.04.2025 emis de Distributie Energie Electrica Romania
- CONDUCTA APA EXISTENTA CONFORM AVIZ NR: 8795/10.03.2025 emis de Compania de Apa Targoviste
- CONDUCTA CANALIZARE EXISTENTA CONFORM AVIZ NR: 8795/10.03.2025 emis de Compania de Apa Targoviste

PRM - POST REGLARE MASURARE PROIUS

INSTALATOR AUTORIZAT
PROIECTARE A.N.R.E.
BRATULEA ION DANIEL
TIP AUTORIZAT PGD
Legitimatie nr. 211170042/28.11.2020
Ing. Bratulea Ion Daniel

CONSTRUCTOR,
INSTALATOR AUTORIZAT
OPREA GABRIEL
Legitimatie nr. 512162854/12.12.2021
Ing. Oprea Claudiu Nicolae

S.C. ACON GAZ S.R.L. Targoviste		Beneficiar investitie: Stanescu Marian Adresa: str. Gimnaziului, nr. 38, loc. Targoviste, jud. Dambovitza	
PROIECTAT	ing. Bratulea Ion Daniel	SCARA	1:1000
VERIFICAT	ing. Bratulea Ion Daniel	PLAN SITUATIE EXTINDERE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE	
Numar proiect: 008/01.2025		Data: 2025	PLANSA NR.002