



- Conducta de distribuție gaze naturale, regim de presiune redusă, EXISTENTĂ, din PEHD 100 SDR11 Dn 90 mm
- Racord de gaze naturale, PROIECTAT în regim de presiune medie, din PEHD 100 SDR11 Dn 32 mm, LT = 4.30 m

-  - Tup de protectie
-  - Rasufatoare de gaze naturale, tip carosabil
-  - Post de reglare - masurare, (cutie / firida tip S 300, din material compozit), PRIECIAT pentru Nr. 5 (echipat cu Regulator de presiune 10 mc/h; placa Contor tip G4)
-  - Conducta de distributie APA, existenta, conform Aviz CATD nr. 26684 din 16.07.2025
-  - Conducta CANALIZARE, existenta, conform Aviz CATD nr. 26684 din 16.07.202
-  - LES JT, existenta, conform Aviz D.E.E.R. nr. 3060250709910 din 29.07.2025

Nr. crt.	Instalatie, constructia sau obstacol	Distanța minimă de la conductă de gaze naturale, m						
		POLIETILENA				OTEL		
		PJ	PR	PM	PJ	PR	PM	
1	Cladiri cu subsoluri sau alinamente de terenuri susceptibile de a fi construite	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	
2	Cladiri fara subsoluri	0,50	0,50	1,00	1,50	1,50	2,00	
3	Canale pentru rețele termice, canale pentru instalatii telefonice, televiziune, etc	0,50	0,50	1,00	1,50	1,50	2,00	
4	Conducte de canalizare	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,50	
5	Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice montate direct in sol, cabluri TV sau caminele acestor instalatii	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
6	Camine pentru rețele termice, telefonice si canalizare sau alte camine subterane	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	Linii de tranșare pana la sina cea mai apropiata	0,50	0,50	0,50	1,20	1,20	1,20	
8	Copaci	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	
9	Stalpi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
10	Linii de cale ferata, exclusiv cele din stati, trasee si incinte industriale: - in rambleu; - in dealuri, la nivelul terenului	1,50 (*) 2,00 (**)	1,50 (*) 3,00 (**)	1,50 (*) 3,00 (**)	2,00 (*) 5,00 (**)	2,00 (*) 5,00 (**)	2,00 (*) 5,50 (**)	2,00 (*) 5,50 (**)

*) De la piciorul taluzului / **) Din axul liniei de cale ferată.

PROIECTANT:

[illegible]

ATESTAT / Tip "VGd"
Nr. V 210500234
VERIFICATOR /
EXPERT

REFERAT de verificare / RAPORT de expertiza tehnica
titlu / nr. / data

AFA

AFA HIDROPROJECT S.R.L.
J 15 / 759 / 2013 RO 32601378
Autorizatii: Tip PDSB, Nr. 24107
Tip EDSB, Nr. 24109
Email: office@apacanalizare.ro
Web: www.apacanalizare.ro

SPECIFICATIE	NUME	SEMANTICA	Scara:
SEF PROIECT	Ing. G. Ninel CIMPOACA	Ing. G. Ninel CIMPOACA	1: 500
PROIECTAT	Ing. G. Ninel CIMPOACA	Ing. G. Ninel CIMPOACA	Data: 09.2025

CLIENT:	MIHAI DANIEL	Nr. Proiect:	08 / 2025
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.			

Denumire proiect: INSTALATIE DE RACORDARE - GAZE NATURALE PEHD 100 SDR 11 Dn 32 mm, L_T = 4.30 m	Faza: D.T.A.C.
Denumire plansa: PI AN DE SITUATIE	Plansa nr 02 a