

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 500

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)	Adresa imobilului: Mun. Targoviste, cartier Priseaca, str. Calea Campulung nr. 130-131, Jud. Dambovitza
Lot 27 = 587	- intravilan	
Cartea funciara	GAT	Targoviste

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Descriere imobil	Meniuni
1	A	587	N - Lot 28 - 39.19 m E - Lot 41 - 15.00 m S - Lot 26 - 39.11 m V - NC 77348 - 15.00 m	Limita conventionala Limita conventionala Limita conventionala Gard
TOTAL		587		

Suprafata totala masurata a imobilului = 587 mp

Executant, Global Green Field S.R.L.

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral

Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si corespondenta acestora cu realitatea din teren

Nr. evidenta: 95

Data, martie 2021

Stampila BCPI

Data

Toader Constantin



Pentru SIGURANTA, in zona de intersectie dintre LES 0.40 kV si Racordul GN Dn 32 mm se va amplasa o protectie realizata din pat din caramizi avand suprafata de L:1.00 m x l:0.60 m si gros mea de 0.10 m

LEGENDA:

- Conductia de distributie gaze naturale, regim de presiune redusa, **EXISTENTA**, din PEHD 100 SDR11 Dn 90 mm
- Racord de gaze naturale, **PROIECTAT** in regim de presiune medie, din PEHD 100 SDR11 Dn 32 mm, LT = 11.00 m
- **Tup de protectie, PROIECTAT**, din OL Ø 3", L = 6.00 m
- Rasuflatoare de gaze naturale, tip carosabil
- **Post de reglare - masurare**, (cutie / firida tip S 300, din material compozit), **PROPUȘ** pentru Nr. 127 T 27, conform A.T.R. (echipat cu Regulator de presiune 10 mc/h; placa Contor tip G4)
- Conductia de distributie APA, existenta in teren
- Conductia de CANALIZARE, existenta in teren
- LES JT, existenta in teren, conform **Aviz D.E.E.R. nr. 3060260201204 din 19.02.2026**
- **Stalp iluminat public, EXISTENT**

**PROIECTANT:**  
**Ing. Gheorghe - Ninel CIMPOACĂ**  
 Instalator autorizat gaze naturale  
**Autorizatia A.N.R.E tip PGD**  
 Legitimatie nr. 209200771 /  
 18.11.2025 - 11.11.2030  
 Legitimatie nr. 109200889 /  
 Legitimatie nr. 209200771

ATESTAT / Tip "VGd" Nr. V 210500234	Ing. Mihail COCIOAC	A,B,C,D,E,F,G	
VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA
			REFERAT de verificare / RAPORT de expertiza tehnica titlu / nr. / data
<b>AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L.</b> J 15 / 398 / 2012 RO 30287245 Autorizatii: Tip FDSB, Nr. 23417 Tip EDSB, Nr. 23419 Email: office@apacanalizare.ro Web: www.apacanalizare.ro		O.S.D. / BENEFICIAR: <b>DISTRIGAZ SUD RELETE S.R.L. / ENGIE ROMANIA S.A.</b> CLIENT: <b>SIMION ION</b> Adresa amplasament lucrarii: Str. Calea CAMPULUNG, Nr. 127 / T 27, Mun. TARGOVISTE, Jud. DAMBOVITA	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1 : 500
SEF PROIECT	Ing. G. Ninel CIMPOACA		
PROIECTAT	Ing. G. Ninel CIMPOACA		Data: 03.2026
REDACTAT	Ing. Florin C. COCIOAC		
Denumire proiect:			Faza:
<b>INSTALATIE DE RACORDARE - GAZE NATURALE</b> PEHD 100 SDR 11 Dn 32 mm, Lt = 11.00 m			D.T.A.C.
Denumire plansa:			Plansa nr:
<b>PLAN TOPOGRAFIC</b>			02.b